



BZP.271.79.2020.M.S.

Siechnice, dnia 26.08.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „**Budowa oświetlenia drogowego rozbudowanego o systemy sterownia odpowiadające technologii Smart City na ulicy Henryka III w Siechnicach gm. Siechnice**”.


Burmistrz Siechnic na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 W związku z ukazanym ogłoszeniem na budowę oświetlenia drogowego w Siechnicach przy ulicy Henryka III chciałbym uzyskać informację odnośnie specyfikacji słupów oświetleniowych. W dokumencie "OPZ" jest wskazany słup oświetleniowy 8mb aluminiowych w ilościach 14szt, natomiast projekt wskazuje na słup oświetleniowy 10mb stalowy w ilościach na cały zakres 55szt. Zwracam się z prośbą o ujednoczenie.

Odpowiedź: Wysokość słupa zgodnie z OPZ – słup 8 mb. W ciągu ulicy Henryka III w trakcie realizacji etapu I i etapu II zastosowano słupy o wysokości 8 mb, stąd Zamawiający wymaga podczas budowy etapu III również słupy 8 metrowe.

Ilość słupów zgodnie z OPZ – w ciągu ulicy Henryka III zaprojektowano 55 słupów łącznie. Postępowanie przetargowe dotyczy tylko części ulicy Henryka III, stąd podana ilość 14 szt.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Krystyna Choina, tel. 71 786 09 14 oraz Magdalena Stanek, tel. 71 786 09 21, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl

z up. BURMISTRZA

Lesław Kubik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

du