



BZP.271.6.2021.M.M.

Siechnice, dnia 03.03.2021 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH I WROWADZONYCH ZMIANACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **„Budowa ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice”**

Burmistrz Siechnic na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmiany w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Proszę o zamieszczenie projektu umowy.

Odpowiedź: Projekt umowy stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie nr 2: Proszę o zamieszczenie sylwetki słupa i oprawy oświetleniowej lub o wskazanie ulicy w Iwinach na której znajduje się oświetlenie wg którego wzoru należy wykonać oświetlenie na ulicy Polnej.

Odpowiedź: Rysunek słupa wraz z oprawą załączony jest do projektu wykonawczego branży elektrycznej. Przykładowe słupy i oprawy zostały wykonane jako oświetlenie ulicy Tadeusza Kościuszki w Iwinach.

Pytanie nr 3: Prosimy o zamieszczenie przekrojów geologicznych.

Odpowiedź: Kompletna opinia geotechniczna stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie nr 4: Proszę o wyjaśnienie następujących zapisów w SWZ, ponieważ Zamawiający prowadzi równoległe osobne postępowanie **Budowa II Etapu ul. Św. Krzyża w Siechnicach.**

"4.1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 Ustawy Pzp:

- 1) **Budowa II Etapu ul. Św. Krzyża w Siechnicach w zakresie budowy i przebudowy jezdni, wykonania chodnika, zjazdów, budowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego, likwidacji kolizji, renowacji rowu melioracyjnego, remontu mostu i budowy kładki dla pieszych.** Warunki udzielenia zamówienia: w przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu zamówienia - na prośbę Zamawiającego Wykonawca przedstawi ofertę w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, która podlegać będzie negocjacom. (...)"

Proszę o korektę zapisów w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi odrębne postępowanie na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach”. W przypadku nie wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający będzie chciał mieć możliwość wyboru wykonawcy w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.

Pytanie nr 5: Uwagi do projektu "Przebudowa sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A": brak w opisie do projektu zestawienia tabelarycznego kolizji

Odpowiedź: Kolizje wyszczególnione zostały w punkcie 3 opisu technicznego z numeracją zgodną z "Warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej".

Pytanie nr 6: Uwagi do projektu "Przebudowa sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A": brak w opisie do projektu zakresu robót do wykonania

Odpowiedź: W opisie uwzględnione zostały prace do wykonania i podstawowe dane techniczne, a szczegółowe zestawienia podano w przedmiarze robót.

Pytanie nr 7: Uwagi do projektu "Przebudowa sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A": występują różnice w opisie kolizji między schematem a PZT - przykładowo kable 34, 37 mają różne długości trasy i linii kablowych na obu rysunkach, a kabel 8 występuje na schemacie dwa razy a na PZT raz.

Odpowiedź: Linia kablowa nr 34 w warunkach usunięcia kolizji jest opisana:

"Linia kablowa nN typu YAKXS 4x240 relacji od stacji transformatorowej WRW3655 do złącza nr ZK-WRW132227 typu ZK-6a+4P dz. nr 110/54 ul. Polna."

Opis na planie sytuacyjnym: "34). Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x240 SM relacji od stacji transformatorowej WRW3655 do złącza ZK-WRW132227 typu ZK-6a+4P dz. 110/54 ul. Polna - dł. trasy 100 m, dł. linii kablowej 112 m".

Na schemacie "34). Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x240 - dł. trasy 42 m , dł. linii kablowej 50 m" oznaczono odcinek pomiędzy złączami ZK-WRW132227 i ZK-WRW132073. Pozostały odcinek od złącza ZK-WRW132073 do stacji WRW3655 oznaczony jest na schemacie symbolem 33)., ponieważ zastępuje dotychczasowe zasilanie złącza ZK-WRW132073 ze słupa linii napowietrznej oznaczone tak, w warunkach usunięcia kolizji.

Linia kablowa nr 37 - poprawny jest opis na schemacie: "37). Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x240 SM, 0,6/1 kV - dł. trasy 62 m, dł. linii kablowej 78 m."

Linia kablowa opisana w warunkach usunięcia kolizji nr 8: "Linia kablowa nN typu YAKXS 4x120 relacji od złącza nr ZK-WRW132097 typu ZK-3a+1P dz. nr 100/32 do złącza nr ZK-WRW132098 typu ZK-3a+1P dz. nr 103/5 ul. Polna 34" została "przecięta" i obustronnie przyłączona w stacji transformatorowej WRW3655. Schemat uwzględnia szczegóły, których nie da się uwidocznic na planie zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 8: Uwagi do projektu "Przebudowa sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A": na "Schemacie jednobiegunowym sieci kablowej nN" są informacje, że schematy projektowanych złączy są na rysunku 2.3, brak tego rysunku w projekcie - prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej

Odpowiedź: Uzupełniono dokumentację o rysunki 2.1, 2.2, i 2.3 dla projektu wykonawczego branży elektroenergetycznej.

W związku z powyższym zaktualizowana i uzupełniona dokumentacja została umieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl > bip > PRZETARGI > Postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych> Budowa ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice, jako:

- link: Dokumentacja projektowa_Aktualizacja 03.03.2021
- 400_sch_e_e1.dwg
- 400_sch_e_e1_2_1
- 400_sch_e_e1_2_2
- sch_02_20_2_3

Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 11.03.2021 r. na godz. 09:00, termin otwarcia ofert na dzień 11.03.2021 r. na godz. 11:00 oraz termin związania z oferta do 08.04.2021 r. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Monika Małecka, tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák